



BZR - INSTITUT
Baustoffberatungszentrum Rheinland

Chemische + physikalische Forschungs- und Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde
Ingenieur- und Sachverständigenbüro M.Sc. Volker Schubert
Nach RAL anerkannt für die Planung der Instandhaltung Betonbauwerke GUEP e.V.

Siebenmorgenweg 2-4, 53229 Bonn

Tel.: 0228/469589 Fax: 0228/471497, E-Mail: info@bzs-institut.de Web: www.bzs-institut.de

PRÜFZEUGNIS NR.

190-2903/21 CPH-25479

1. Auftraggeber: Volimea GmbH & Cie. KG
Josef-Rodenstock-Straße 5
37308 Heilbad-Heiligenstadt
2. Prüfmuster: futado Boden- und Wandspachtel
- 2.1 Hersteller: Volimea GmbH & Cie. KG
- 2.2 Weitere Angaben: Form und Größe: 1000 mm x 500 mm
Holzfaserplatte, beschichtet
Farbe: beige, Kellenschlagoptik
Oberfläche: fein strukturiert



M.Sc. Volker Schubert
Zertifizierter Sachverständiger
für Betonschäden und Beton-
instandhaltung. Sachverständi-
ger für Gefahrenstoffe / Schad-
stoffe in Gebäuden.

Dipl. Ing. Andreas Olschewski
Sachverständiger für Estrich, Beton
und Betoninstandsetzung. Prüf-
und Überwachungsbeauftragter IB
e.V.

Dipl. Chem. Sven Büniger
Zertifizierter Sachverständiger für
Wärme und feuchtetechnische
Bauschäden. Sachverständiger für
Gefahrenstoffe / Schadstoffe in
Gebäuden

B.Sc Martina Relota
Umweltwissenschaften.
Asbestsachkundige gem.
TRGS 519 Anlage 3



BZR - INSTITUT
Baustoffberatungszentrum Rheinland

3. Prüfverfahren: DIN 51097:1992-11
Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Nassbelastete Barfußbereiche - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene
- 3.1 Datum der Prüfung: 26.04.2021
- 3.2 Prüfergebnisse: Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 18,0°
4. Beurteilung, Eignung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: B
5. Gültigkeit des Prüfzeugnisses
Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3) gelten. Die ermittelten Messwerte gelten nur für das geprüfte Objekt bzw. die Musterfläche.
6. Allgemeine Hinweise
Dieses Prüfzeugnis besteht aus 2 Seiten.
Die Seiten 1 bis 2 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

Bonn, den 27.04.2021



Volker Schubert
M.Sc. Bautenschutz
B.Sc. Chemie und Materialwissenschaft



Andreas Olschewski
Dipl.-Ing.